



**Almatec AG**  
**Industriestrasse 6**  
**6170 Schüpfheim**

Kundennr.  
2226

Ihr Zeichen  
R. Limacher

Unser Zeichen  
Ni

Datum  
05.09.2016

## Bewilligung

Nummer: **16.0689**  
gültig bis: **16.09.2019**

Kennzeichnung:



Firmenadresse

Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **13-IK-0148** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombination**  
Handelsmarken: **ALMATEC**

Typenbezeichnung	Neendaten
AP	IP54/55 (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09
APL	IP54 (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09
UP	IP54 (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09
AN 19" Unirack	IP54 (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09
ANS	IP55, IK09
ANK	IP55, IK10
ACS	IP55, IK10
AN60/100	IP54 (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung oder mit Lüftungsöffnungen mit Mückengitter), IP20 (Lüftungsöffnungen ohne Mückengitter), IK09

Schutzklasse: **I**





Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

## Bewilligung

Nummer: **16.0689**

Seite **2**

Schutzgrad:

IP55/54/40/20, IK09/10

Grundlagen:

Certificate of Conformity CoC / Electrosuisse / IK-2631 vom 12.09.2013  
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0148.01 + .02 + .03 + .04 vom 11.09.2013

Bemerkung:

Prüfnormen:

EN 62208:2011

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

  
P. Fluri

Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

