

Montageanleitung

Selbstbaurahmen Almatec SBG



Aufbauvarianten:

SBG 210	seitlich SBG 210, oben und unten SBG 210, Verbindungsstück EVG 210 oder oben und unten SBG 110, Verbindungsstück EVG 210 oder oben SBG 90.1, unten SBG 90.2, Verbindungsstück EVG 210
SBG 165	seitlich SBG 165, oben und unten SBG 165, Verbindungsstück EVG 165 oder oben SBG 90.1, unten SBG 90.2, Verbindungsstück EVG 165 oder oben SBG 41.1, unten SBG 41.2, Verbindungsstück EVG 165
SBG 150	seitlich SBG 150, oben und unten SBG 150, Verbindungsstück EVG 150 oder oben SBG 90.1, unten SBG 90.2, Verbindungsstück EVG 150 oder oben SBG 41.1, unten SBG 41.2, Verbindungsstück EVG 150
SBG 110	seitlich SBG 110, oben und unten SBG 110, Verbindungsstück EVG 110 oder oben SBG 41.1, unten SBG 41.2, Verbindungsstück EVG 110
SBG 90.1	seitlich SBG 90.1, oben und unten SBG 90.1, Verbindungsstück EVG 90 oder oben SBG 90.1, unten SBG 90.2, Verbindungsstück EVG 90 oder oben SBG 41.1, unten SBG 41.2, Verbindungsstück EVG 90
SBG 165 DIN	seitlich SBG 165 DIN, oben und unten SBG 165, Verbindungsstück EVG 165 oder oben SBG 90.1, unten SBG 90.2, Verbindungsstück EVG 165 oder oben SBG 41.1, unten SBG 41.2, Verbindungsstück EVG 165
SBG 110 DIN	seitlich SBG 110 DIN, oben und unten SBG 110, Verbindungsstück EVG 110 oder oben SBG 41.1, unten SBG 41.2, Verbindungsstück EVG 110

Für die Aufnahme von Apparaterosten (mit Norm- u- Apparateschienen), Montageplatten oder für den Direkteinbau von Geräten sind die Selbstbauprofile mit Gleiterebenen versehen.

Der Aufbau erfolgt durch Einsetzen von Gewindeplättchen in den Gleiterebenen und dem Befestigen mit den entsprechenden Normteilen mittels Schrauben.

Merkmale für den Bau von Selbstbaurahmen:

- Die Selbstbaurahmen müssen nach Anleitung der Firma Almatec AG sowie Normkonform nach EN 62208 zusammengebaut werden
- Die verwendeten Kunststoffabdeckungen müssen die Punkte 9.9.1, 9.9.2, 9.9.3 der Norm EN 62208 erfüllen.
- Abdeckungen dürfen nur mittels Schlüssel oder Werkzeug entfernt werden (EN 61439.1)
- Die Schutzart muss mit den verwendeten Abdeckungen sichergestellt werden, mindestens IP2XC gemäss EN 60529 für nichtinstruierte Personen
- Das Aufschriftenschild (Typenschild) kann nach dem Zusammenbau des Selbstbaurahmens innen angebracht werden.
- Die Almatec AG übernimmt nur für die von ihr gelieferten Teile die Garantie.
- Die Almatec AG übernimmt keine Haftung von Selbstbaurahmen bei unsachgemässer Montage.