



**Almatec AG**  
**Industriestrasse 12**  
**6170 Schüpfheim**

Kundennr.  
2226

Ihr Zeichen  
Urs Bucher

Unser Zeichen  
Thomas Koller

Datum  
06.09.2022

## Bewilligung

Nummer: **22.0671**  
gültig bis: **14.09.2025**

Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0501** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombination**

Handelsmarken: **ALMATEC**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

**AP** IP54/55 (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09

**APL** IP54, (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09

**UP** IP54, (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09

**AN 19" Unirack** IP54, (Tür mit Dichtung), IP40 (Tür ohne Dichtung), IK09

**ANS** IP55, IK09

**ANK** IP55, IK10



**Bewilligung** Nummer: **22.0671**

**Typenbezeichnung** Nenndaten

**ACS** IP55, IK10

**AN60/100** IP54 (Tür mit Dichtung),  
IP40 (Tür ohne Dichtung oder mit Lüftungsöffnungen mit Mückengitter),  
IP20 (Lüftungsöffnungen ohne Mückengitter),  
IK09

**Schutzklasse:** I

**Schutzgrad:** IP55/54/40/20, IK09/10

**Grundlagen:** Certificate of Conformity CoC / Electrosuisse / IK-2631 / 12.09.2013  
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0148.01 / 11.09.2013  
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0148.02 / 11.09.2013  
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0148.03 / 11.09.2013  
Test Report / Electrosuisse / 13-IK-0148.04 / 11.09.2013

**Bemerkung:**

**Prüfnormen:** EN 62208:2011

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri  
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

