


Bauartennachweis nach EN 61439-5

Die Firma Almatec AG, Industriestrasse 12, 6170 Schüpfheim bestätigt, dass die Leerschränke ANK / ASK / RTM nach der Norm **EN 61439-5** Kapitel 10.2 und 10.3 gefertigt, geprüft und durch die Electrosuisse zertifiziert sind.

Die oben genannten Leerschränke der Firma Almatec AG sind somit für den fachgerechten Aufbau von Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen in öffentlichen Energieverteilzentralen nach **EN 61439-5** zugelassen.

Schüpfheim, 16. Oktober 2017



Urs Bucher
Leiter Technik & Entwicklung



ppa. Josef Thalmann
Verkaufsingenieur CH

Expert's report / Expertise

Confirmation on preparation of an expert's report / Bescheinigung über die Durchführung einer Expertise

CERTIFEL

Ref.Nr.:

IK-4028

Product Produkt	Empty enclosure Leergehäuse
Applicant Auftraggeber	Almatec AG Industriestrasse 6, 6170 Schüpfheim, SWITZERLAND
Manufacturer Hersteller	Almatec AG Industriestrasse 6, 6170 Schüpfheim, SWITZERLAND
Factory Fertigungsstätte	Almatec AG Industriestrasse 6, 6170 Schüpfheim, SWITZERLAND Almatec GmbH Im Löchel 2, 35423 Lich, GERMANY
Trade mark Handelsmarke	Almatec
Type/Model Typ/Modell	ASK... RTM... ANK...
Ratings, characteristics Nenndaten	IP55
Normative documents safety Normative Dokumente Sicherheit	EN 61439-5:15 IEC 61439-5:2014
Normative documents EMC Normative Dokumente EMV	---
Technical Features Technische Eigenschaften	Only chapter 10.2 and 10.3 for empty enclosures tested Nur Kapitel 10.2 und 10.3 für Leergehäuse geprüft

For the product an expert's report with regard to the aforementioned normative documents, respectively technical features has been issued.
Für das Produkt wurde nach den Spezifikationen des Auftraggebers eine Expertise auf der Grundlage der normativen Dokumente, bzw. technischen Eigenschaften durchgeführt.

The results are given in the reports ref.no.: 17-IK-0125.S03 + .S04
Das Ergebnis ist zu entnehmen den Berichten Ref. Nr.:

Electrosuisse
Swiss Certification Body
Martin Plüss
Product Certification

