



KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

STATEMENT OF CONFORMITY

Produkt <i>Product</i>	Leergehäuse für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen / Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies
Typenbezeichnung <i>Model/Type reference</i>	AxK Leergehäuse Breite 1000 x Höhe 1400 x Tiefe 500
Betriebsdaten und Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	IK10, IP55
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Almatec AG Industriestrasse 12 6170 SCHÜPFHEIM Schweiz
Geprüft im Auftrag von <i>Tested by request of</i>	Almatec AG Industriestrasse 12 6170 SCHÜPFHEIM Schweiz

Auf Basis einer einmaligen Untersuchung eines oder mehrerer Produktmuster wird die Übereinstimmung mit den Anforderungen der nachfolgend aufgeführten Prüfgrundlage bestätigt. Detaillierte Ergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.
Based upon a single test of one or several product samples, compliance with the requirements of the following test basis is confirmed. Detailed results are provided in the test report.

Prüfgrundlage <i>Test basis</i>	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 EN 62208:2011
Aktenzeichen <i>File number</i>	5006288-9011-0001/253831
Prüfbericht <i>Test report</i>	253831-TL7-1
ID Nummer <i>ID number</i>	40050453

Diese Konformitätsbestätigung berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.
This statement of conformity does not authorize to use any of the legally protected VDE marks.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierung Produkte / *Certification Products*

B. Megerle

2019-07-23

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany
phone +49 69 8306 0, fax: +49 69 8306 555
e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT